



## TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS 1421 JA PÄÄTÖS VALMISTUSTARKASTUKSESTA

ASIASANAT: KÄYTTÖVESI

BBR 6:62

Liittimien

### Omistaja: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Saksa

Puhelin: +49 (0)6403 77850

Faksi: +49 (0)6403 7785 305

Sähköposti: [technical@ibpgroup.com](mailto:technical@ibpgroup.com)

Internet: <http://www.conexbanninger.com>

### Tuotenimi: CONEX SANBRA

Puserrusliittimet messingissä kupariputket ja PEX-putket varten. Liittimien koostuu kytkinrungosta, kytkinmutterista, puristimesta ja tukiholkki. Tukiholkki on tarkoitettu saumaukseen pehmeiden kupariputkien liittämiseen.

Kupariputkien puserrusliittimien, koot: Ø 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54 mm.

PEX-putkien puserrusliittimien, koot: Ø 10, 12, 15, 18, 22 ja 28 mm.

### Käyttötarkoitus

Liittimien jakelu kuuma ja kylmän vesijohtovesi kupariputkien tai muoviputkien vaihtoehtoisesti lämpöinen rakennuksen sisällä. Suurin sallittu käyttöpaine esiintyvä ei ylitä 1,0 MPa ja veden lämpötila ei ylitä 95 ° C tilapäisesti tai 70 ° C jatkuvasti.

### Hyväksyntä

Tuote, joka on valmistettu ja asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaan, hyväksytään Ruotsin asuntoviraston Boverketin BRR-rakennusmääräysten seuraavien osien perusteella:

Käyttövesiasennukset (2. kappale)	6:62*
Muotoilu (1. ja 4. kappale)	6:625

\*BFS 2014:3:n vaatimus on täytetty.

Käyttötarkoituksen mukaisesti asennettu tuote täyttää seuraavat Ruotsin suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun 4. § rakennuksen teknisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset

### 3. Suojaus ottaen huomioon hygienia, terveys ja ympäristö

Liite 1: Asiaan liittyvät asiakirjat	27.9.2017
Liite 2: Tuotemerkintä	27.9.2017
Liite 3: Tarkastus	27.9.2017
Liite 4: Arviointiperuste	27.9.2017

### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Puh. +46 (0)455-30 56 00

Faksi +46 (0)455-104 36

[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Akred nr. 1913  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

Päätöksentekopäivämäärä 27.9.2017

Diaarinumero: 750/17

Voimassa päivämäärään: 26.9.2022

### Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark  
Tekninen vastuuhenkilö

Deo Yamabo  
Käsittelijä