

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-17-0198-01

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood        | FLAMEBLOCKER EXQ LIGHT 300/500V ümarkeermega mitmesoonelised   |
| 2 | Ulatus  | 3x1,5RE; 3x2,5RE; 4x1,5RE; 4x2,5RE; 5x1,5RE; 5x2,5RE   |
| 3 | Kavandatud kasutusala(d)                          | Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele |
| 4 | Tootja  | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska                                |
| 5 | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | 3  |
| 6 | Ühtlustatud standard                              | EN 50575:2014+A1:2016  |
| 7 | Teavitatud asutus(ed)                             | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488   |
| 8 | Deklareeritud toimivus                            | Reageerimine tulele: <b>Dca -s2,d2,a2</b>  |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Myślenice, 1.06.2017

(Koht, väljaandmise kuupäev)

Jakub Siemiński

(Nimi)

GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY

  
.....  
Jakub Siemiński

(Allkiri)