

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-18-0063-02

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	FLAMEBLOCKER FXQ 450/750V ümarkeermega mitmesoonelised
2	Ulatus	3G4;3G6; 3G10; 4G4; 4G6; 4G10; 5G4; 5G6; 5G10; 5G16
3	Kavandatud kasutusala(d)	Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
4	Tootja	TELE-FONIKA Kable S.A. ul. Hipolita Cegielskiego 1 32-400 Myślenice, Polska
5	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	1+
6	Ühtlustatud standard	EN 50575:2014+A1:2016
7	Teavitatud asutus(ed)	Instytut Techniki Budowlanej NB 1488
8	Deklareeritud toimivus	Reageerimine tulele: Cca-s1a,d1,a1 Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zbigniew Eichler

(Nimi)
GLÓWNY TECHNOLOG
Zakład Kraków
Zbigniew Michał Eichler

Myślenice, 1.03.2018

(Koht, väljaandmise kuupäev)

.....

(Allkiri)