

Vastavusdeklaratsioon nr: M-4 / 68

Volitatud esindaja: **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti**

Tootja: **Uponor GmbH; Industriestrasse 56, D-97437, Hasfurt, Saksamaa**

Toode: **PE-RT/Al/PE-RT torud (Uni Pipe PLUS) ja metall või plast press- ning surveühendused (S-Press ja S-Press PLUS) torumõõtudele 16mm, 20mm, 25mm ja 32mm.**

Standard/norm: **DVGW tüübikatsetuste sertifikaat DW-8803C00389, kehtivusega kuni 18.11.2023
DVGW tüübikatsetuste sertifikaat DW-8803CT0504, kehtivusega kuni 14.09.2023**

Hinnang: Kasutusklass: vastavalt EN ISO 21003-7: kasutusklass 2/10 bar.
Hoonesisesed külma ja sooja tarbeveesüsteemid

Eritingimused: Paigaldus vastavalt kasutusjuhenditele. Pressliidete tegemisel tuleb kasutada Uponor presse ja presspäid.

Väljaandja esindaja: Jüri Püss, tehniline tugi

Välja antud: 14.03.2019

Allkiri:

