

## **EL-I NÕUETELE VASTAVUSE DEKLARATSIOON**

DEC International, P.O.Box35, NL-7500AA, Enschede, Madalmaad, kinnitab

oma ainuvastutusel, et allpool nimetatud toode:

### **DSAV välisvõre**

mille kohta see deklaratsioon on esitatud, vastab järgmiste standardite ja normdokumentide nõuetele:

#### **TEHNILISED ANDMED**

##### **VÄLISVÕRED DSAV**

Välisvõresid kasutatakse õhu sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kattevõredena.

##### **KONSTRUKTSIOON**

DSAV on tugeva konstruktsiooniga ja valmistatud valualumiiniumist.

Standardne **DSAVØC** on saadaval halli pinnakattega ja **DSAVØB** on KTL-must.

Standardsed välisvõred on varustatud putukavõrguga (tsingitud teras, võrgusilm 2 mm). DSAV on saadaval ka tsingitud terasest ja võresammuga 10 mm (**DSAV10.Ø**).

*Ummistumise vältimiseks tuleb võret iga 3 kuu järel puhastada.*

Mehaanilise ventilatsiooni sissetõmbeavas kasutamise korral tuleb putukavõrk eemaldada.

##### **PAIGALDAMINE**

DSAV kinnitatakse naeltega või sissevalamisega.

Toode vastab ventilatsioonitoodete olulistele nõuetele, vastavushindamise nõuetele, olulistele ohutusnõuetele ja muudele vastavushindamise eeskirjadele.

Välja antud: Enschede, 7. oktoober

2014 R.Moss  
tooteinsener DEC  
International

P.O. Box35, NL-7500AA, Enschede, Madalmaad [www.decinternational.com](http://www.decinternational.com)