

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON NR DOP 0032/20**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

NHXMH-J 300/500V Dca s1 d0 a1  
NHXMH-O 300/500V Dca s1 d0 a1

2. Kavandatud kasutus või kasutused

Põlemisel suitsu ja korrodeerivate gaaside piiratud eraldumisega  
elektroenergeetilised elektrienergia juhtmed.  
Kasutamiseks objektides, mille suhtes kohaldatakse ehitustoodete tuletundlikkust.

3. Tootja:

Kaablitehas ELPAR Sp. z o. o.  
Tn Laskowska 1  
21-200 PARCZEW

4. Volitatud esindaja:

Ei puuduta.

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id)

Süsteem 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014 EN 50575:2014/A1:2016	Toitekaablid ja juhtmed, juht- ja sidekaablid Konkreetse tulepüsivusklassiga ehitusobjektides üldkasutatavad kaablid ja juhtmed
--	---

7. Teavitatud üksus või üksused:

ETI - Ehitustehnika instituut, 1488

8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Dca s1 d0 a1
Eralduvad ohtlikud ained	NPD

9. Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivustega. Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatakse kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, üldmääritud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:  
Parczew kp 14.10.2020. a

KIEROWNIK  
Kontroli Jakości

*Andrzej Grabowski*  
mgr Piotr Grabowski

Kvaliteedijuh

Käesolev deklaratsioon asendab deklaratsiooni nr 0032/17 kuupäevast 08.12.2017. a