

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

Hyvä vastaanottaja

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany

Puhelin: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.comToimitusjohtajat:
Mareks Peters
Helmi KremserBusiness register Lübeck District Court
HRB 69 43 HL
VAT: DE 249 684 359

yhteyshenkilösi	sähköpostiosoitteemme	: Puhelin	pvm.	sivu
Olaf Riebenstein	olaf.rienstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDEHHXXXDeutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDEHHXXXKieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL**Jännitesuojakytkin 10 A / 16 A ja suurin jatkuva virta**

Liike- ja läsnäoloilmaisimemme asennusohjeiden mukaan ilmaisinten läpi kulkevaa suurinta jatkuvaa virtaa rajoittamaan tarvitaan 10 A:n jännitesuojakytkin.

Kun asentaja tekee asennuksen niin, että käytön aikana ja vikatilanteissa on taattu 10 A:n (2300 W / cos Phi = 1) suurin jatkuva virta, 10 A:n jännitesuojakytkimen sijaan voidaan käyttää 16 A:n jännitesuojakytkintä.

Ystävällisin terveisin
ESYLUX GmbHi. A.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineeringi. A.
Olaf Riebenstein
Series Production