

Õhuga täidetavad sulgemiskorgid

Laovalik

onninen



Õhuga täidetavad sulgemiskorgid

Schraderi ventiili kaudu täidetavad sulgemiskorgid torustike katsetamiseks. Tiheda sulgemise tagamiseks peab täitmine toimuma aeglaselt, näiteks käsipumbaga. Liiga kiire täitmise korral võib sulgemiskork lõhkeda või sellele võib tekkida väljasopistusi. Läbivooluga sulgemiskorgid on varustatud ½" läbivoolutoruga, millel on ½" BSP-väliskeere (G). Koos sulgemiskorgiga tarnitakse läbivoolutorule sobiv kork, millega saab vajaduse korral möödavoolutoru sulgeda.

Kood	SAP	Tüüp	Survetaluvus	Lubatud täitmisrõhk
ÕHUGA TÄIDETAV SULGEMISKORK				
5185501	CHA555	1" / 25 mm (22–30 mm)	3,00 bar	3,00 bar
0083005	CHA556	1,5" / 40 mm (30–45 mm)	0,75 bar	1,50 bar
5185502	CHA557	2" / 50 mm (50–71 mm)	0,97 bar	1,00 bar
5185503	CHA558	3" / 75 mm (71–91 mm)	0,69 bar	1,00 bar
5185504	CHA559	4" / 100 mm (91–142 mm)	0,59 bar	0,59 bar
5185506	CHA560	6" / 150 mm (142–200 mm)	0,52 bar	0,52 bar
5185513	CHA561	8–12" (200–320 mm)	0,41 bar	0,41 bar

Ühtlase täitmise tagamiseks tuleb sulgemiskork täita käsipumbaga. Liigne täitmine ei suurenda survetaluvust. Kõik sulgemiskorgid on varustatud 1,3 m pikkuse täitmisvoolikuga, mille otsas on Schraderi ventiil.

Kood	SAP	Tüüp	Survetaluvus	Lubatud täitmisrõhk
ÕHUGA TÄIDETAV LÄBIVOOLUTORUGA SULGEMISKORK				
0083072	CHA562	14–18" (350–450 mm)	0,14 bar	0,48 bar

Ühtlase täitmise tagamiseks tuleb sulgemiskork täita käsipumbaga. Liigne täitmine ei suurenda survetaluvust. Kõik sulgemiskorgid on varustatud 1,3 m pikkuse täitmisvoolikuga, mille otsas on Schraderi ventiil. Läbivoolutoru on varustatud ½" torukeermega. Kork kuulub tarnekomplekti.

Kood	SAP	Tüüp
LISAVARUSTUS		
0250052	CHA271	KÄSIPUMP SULGEMISKORKIDE TÄITMISEKS
5185507	CHA272	SCHRADERI VENTIILIGA 3 m PIKENDUSVOOLIK KÄSIPUMBA JAOKS

