


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426222	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6	
Malli beagle 3406P25+PR-Y SST				
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Pistorasieryhmät 0,7	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz	
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojous sähköiskulta	Suojomoad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	25 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Paino	- kg

**beagle**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PR-Y SST		
I <sub>nA</sub>	25 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn. JK  
Tark. TV  
Hyv. PK






Pvm. 13.3.2013  
Muutos RS/9.8.2023  
Suhde 1:10 (A4)


KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426222

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAAOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
 <p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/25		
		Yhdistelmälijännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
	1.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	1.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	1.3		C16		
	2.1		B10		
	2.2		B10		
	2.3		B10		
	3.1		B16		
	3.2		B16		
	3.3		B16		
<p>TILAVARAUS 14 MOD</p>					

 <p><b>UTU OY</b>          AHJONTIE 1, 28400 ULVILA          Puh. 02-550 800          www.utugroup.com</p>	Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK	Pvm. 13.3.2013 Muutos RS/9.8.2023 Suhde	<b>PÄÄKAAVIO</b> Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus <p style="text-align: right; font-size: 24px;"><b>3426222</b></p>
--	----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------	--