


EC-MOOTTORIKYTKENTÄ DUAL MODULAR LIESIKUPUIHIN

Tarkista aina EC-huippuimurin tai EC-ilmanvaihtokoneen valmistajalta oikea kytkentä. Esimerkiksi Vilpen EC-huippuimurit kytketään oheisen ohjeen mukaisesti. Käytä kytkennässä liesikuvun mukana toimitettua kaapelia.



* = Vaihtoehtoisesti voidaan kytkeä oranssin johdon sijasta keltainen johto, jos halutaan 0-10 VDC PWM-muotoinen ohjausjännite (oranssi johto tarjoaa pulssittoman 0-10 VDC jännitteen).

Huomioi, että EC-huippuimuri tai ilmanvaihtokone tarvitsee aina myös erillisen 230 VAC käyttöjännitesyötön. Tähän ei saa käyttää Dual Modular liesikuvun AC-moottorilähtöä (liitin CN19)!



EC-ohjauskaapeli, liitetään liesikuvun CN7-liittimeen