



浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司  
ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO., LTD.



Office: 407 Yuanmao Bldg, No. 1st Wener West Rd.  
Hangzhou city, Zhejiang, China

HQ: No. 16 Xianguang Road, Jiefang Lake Industrial Zone,  
Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang

Tel: +86-571-87972900 Fax: +86-571-87972700

Tel: +86-575-89006961 Fax: +86-575-89006964

E-mail: info@ms-piping.com  
Web: www.ms-piping.com

## Toimimisedeklaratsioon

Nr.: MS20250905

- Toote nimi** Mitmekihilised torud ja messingist liitmikud (suurus 16-63)  
LBP liitmikud 16mm-40mm
- Eesmärk:** Siseruumides kasutamiseks
- Tootja** Zhejiang Mingshi Xingxin Hvac Technology Co., Ltd.  
No.16 Xianguang Road, Diankou linn, Zhuji linn,  
Zhejiangi provints,  
Hiina R.V.
- Volitatud esindaja:** NA
- Süsteem toimivuse hindamiseks ja pidevaks kontrollimiseks:** Süsteem 4
- Rahvuslik tehniline spetsifikatsioon:** EN ISO 21003-3:2008 - Mitmekihilised torusüsteemid kuuma ja külma vee paigaldiste jaoks hoonetes — Osa 3: Liitmikud  
EN 1254-8:2021-10 – Vask ja vase sulamid – Torustiku liitmikud – Osa 8: Pressliitmikud plast- ja mitmekihiliste torude jaoks
- Deklareeritud toimivus:**

Ehitustoote olulised omadused ettenähtud kasutamiseks või kasutuste jaoks	Deklaratsioonitav toimivus	Märkused
Geomeetrilised omadused	Tootja spetsifikatsiooni ja EN 1254-8:2021-10 kohaselt	
Märgistus	Vastavalt EN ISO 21003-3:2008 ja EN 1254-8:2021-10	



浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司  
ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO., LTD.



Office: 407 Yuanmao Bldg, No. 1st Wener West Rd.  
Hangzhou city, Zhejiang, China

HQ: No. 16 Xianguang Road, Jiefang Lake Industrial Zone,  
Diankou Town, Zhujiaji City, Zhejiang

Tel: +86-571-87972900 Fax: +86-571-87972700

Tel: +86-575-89006961 Fax: +86-575-89006964

E-mail: info@ms-piping.com  
Web: www.ms-piping.com

## Toimimisedeklaratsioon

Nr.: MS20250905

Mehaanilised omadused	Sisemise rõhu vastupidavus vastavalt EN ISO 21003-3:2008 - rakendusklass 2, 4 - 10baari; - rakendusklass 5 - 6baari	
Termiline takistus	Vastavalt EN ISO 21003-3:2008 Tmax = 95 °C	
Ettenähtud kasutus	Liitmike ja ühenduste sobivus vastavalt EN ISO 21003-3:2008 - kehtib ainult Mingshi Press süsteemi torude ühenduste puhul	
Tulereaktsiooni klass	Klass F	
Mõju joogiveele	Lubatud puhta joogiveega kontaktiks	Hügieeniline KIWA testiraport nr 122300706-0001 vastab BS 6920:1:2014-le

8. Ülaltoodud toote toimivus vastab kõigile punktis 7 nimetatud deklareeritud toimivuse omadustele.

Nimi ja ametikoht

Alex Zhu/Sales manager

Välja antud

5th.Sep.2025

Allkiri

  
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司  
ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO., LTD.