

	Forma ISO 9001 / ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"	Nr.: MPF.06.03 V2	
	Pavadinimas: Eksplloatacinių savybių deklaracija pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2015 Nr. ESD 2020-276		Keitimas: 02

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Jungtys K5 WAVIN TIGRIS DN(16÷40).
Jungtys K5 WAVIN TIGRIS DN(16÷40).
 Identifikacija (ženklimas ant pakuotės):
 Ženklavimo pavyzdys: WAVIN 16-U-TH-H-B
 16x16 -Δ-218
PN EN ISO 21003-3:2009

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Jungtys naudojamos šilto ir šalto, geriamojo ir negeriamo vandens tiekimui pastatų viduje, centrinio šildymo bei grindų šildymo instaliacijoms.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Wavin GmbH, Industriestraße 20, 49767 Twist (Vokietija)

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "Wavin Baltic", Ugniagesių g. 4, LT-02244 Vilnius, Lietuva

7. ESPVT sistema: **3**
 8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: **-**
 9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **-**
 10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksplloatacinės savybės	Techninė specifikacija
Medžiaga:	PPSU	PN EN ISO 21003-3:2009 p. 5.2
Išvaizda:	Išorinis ir vidinis paviršiai lygūs, švarūs, be įbrėžimų ir neporėti.	PN EN ISO 21003-3:2009 p. 6.1
Geometrija:	Atitinka markiravimą ant produkto	EN ISO 3126:2005
Atsparumas vidiniam slėgiui	Atitinka	PN EN ISO 21003-3:2009 p. 8.3
Atsparumas lenkimui:	Atitinka	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.3
Atsparumas temperatūros ciklams:	Atitinka	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.5
Atsparumas slėgio ciklams:	Atitinka	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.6
Sandarumas, p≤0,05 bar	Atitinka	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.7


11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Darbų saugos, kokybės ir aplinkosaugos vadovas **Gintautas Štūikys**

UAB „Wavin Baltic“
 Vilnius, 19-11-2024




	Form ISO 9001 / ISO 14001 - UAB "Wavin Baltic"	No.: MPF.06.03	
	Title: Conformity declaration under the Construction Products Regulation STR 1.01.04:2015 of Lithuanian Republic ESD Nr. 2020-276	Change: 01	Pgs.: 2 / 2

1. Unique identification code of the product-type: **Fittings Wavin Tigris K5 DN16-DN40.**
2. Identification of the product: **Fittings Wavin Tigris K5 DN16-DN40. Identification (marking on fittings); production date – yy/mm/dd. Example of marking: WAVIN 16-U-TH-H-B 16x16 -Δ-218**
3. Construction product is covered by a technical specification: **EN ISO 21003-3:2009**
4. Intended use: **To be used for hot and cold water installations inside buildings for the conveyance of water, for heating systems and chilled water installations.**
5. Name & Contact address of producer: **Wavin GmbH, Industriestrasse 20, 49767 Twist, Germany**
6. When applicable, the authorized representative's name and address: **UAB „Wavina Baltic“, Ugniagesių g. 4, LT-02244 Vilnius, Lithuania**
7. AVCP system: **3**
8. Name of the Certification Body or Testing Laboratory: **DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle**
9. Name of Technical Assessment Body: **-**
10. Declared performances:

Essential characteristic	Performance	Technical specification
Raw material:	PPSU	PN EN ISO 21003-3:2009 p. 5.2
Appearance	Internal and external surfaces fittings smooth, clean, free from any scoring and cavities	PN EN ISO 21003-3:2009 p. 6.1
Geometrical characteristics	In accordance with marking on product	EN ISO 3126:2005
Internal pressure	Not leak	PN EN ISO 21003-3:2009 p. 8.3
Bending test	Not leak	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.3
Thermal cycling test	Without leakage	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.5
Pressure cycling test	Not leak	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.6
Change in vacuum delta	p≤0,05 bar	PN EN ISO 21003-5:2009 p. 5.7

11. The performance of the product identified in p.1 and 2 is in conformity with the declared performance in p.10. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the producer identified in p. 5

Signed for and on behalf of the producer by :

HSE Supervisor

UAB „Wavin Baltic“
 Vilnius, 19-11-2024

Gintautas Štuikys