

Ekspluatacinių savybių deklaracija **Nr. EsD/U LT - 029**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Uponor Smatrix Wave Pulse kontrolės (belaidė) sistema.
2. Tipas pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
 - Smatrix kontroleris X-265 ir pavaldusis modulis M-262;
 - Smatrix Pulse komutatorius R-208;
 - Smatrix termostatai T-168, T-167, T-166, T-165, T-163, T-169, T-161, T-162, T-267;
 - Smatrix rėlės modulis M-161;
 - Uponor solenodinės pavaros 24V MT 30x1,5; FT 30x1,5; FT 28x1,5.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Elektroninė patalpų temperatūros valdymo sistema – pagal R&TTE 1999/5/CE.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:
Žemų temperatūrų šildymo bei vėsinimo paviršiais (grindys, sienos, lubos) sprendimuose.
5. Gamintojas ar registruotas prekės ženklas ir adresas: *Uponor GmbH, Industriestrasse 56, D-97437 Hassfurt, Vokietij*
6. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: *UAB Uponor, Ukmergės 280, Vilnius, Lietuva.*
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nustatyta STR 1.01.04:2013 IV skyriuje: *Sistema 4.*
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 - žemų įtampų testai pagal EN 60730-1 ir EN 60730-2-1(9);
 - elektromagnetinio suderinamumo testai: EN 60730-1 ir EN 301-489-3;
 - radio dažnis 868,3 MHz, EN 300 220-3 testas;
 - kontrolerio maitinimo įtampa: 50 Hz 230 V AC+10/-15 %, termostatų - 2x1,5 V AAA baterijos;
 - aplinkos temperatūra nuo 0 °C iki 45 °C, sandėliavimo nuo -20 °C iki 70 °C;
 - apsaugos klasės: valdiklių IP 20, termostatų ir laikmačio IP 30, solenoidinių pavarų IP 54, maksimalus drėgnumas 85 % prie 20°C;
 - vožtuvų išvestys 24 V AC, 0,2 A vidutiniškai, maksimum 0,4 A;
 - CE ženklavimo Nr. 0682.
9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Deklaracija galioja iki esminių techninių specifikacijų, gamybos sąlygų ir/ar gamybos kontrolės pasikeitimų.

Pasirašyta:

Artūras Laukys, techninių sprendimų vadovas
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius 2025.01.30.
(išdavimo vieta ir data)

Customer Service
Uponor UAB, Lithuania
Ukmergės str. 280
06115 Vilnius
Lithuania
T +370 52132336
F +370 52132337
W www.uponor.lt

Business Location
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Germany
T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-710
W www.uponor.de

