



TIIVEYSLUOKKA C  
Valmistettu Suomessa

VTT-RTH-00051-17\_3

## ERISTÄMÄTÖN PUHDISTUS- JA TARKASTUSLUUKKU

Asenna luukku kanavaan oheisten kuvallisten ohjeiden mukaan suoraan asentoon pituussuunnassa.

Varmista ettei aukon reunaan jää teräviä leikkaussärmä.

Varmista tarkastusluukun paloturvallisuus kiinnittämällä poraruuvi luukun kyljessä oleviin reikiin.

Käytä aina työn mukaisia suojavarusteita kun asennat tai huollat ilmastointikanavatuotteita.

Tuotteet ovat tyypiphyväksytyjä ja niillä on M1 puhtausluokitus.

## NON - INSULATED CLEANING AND INSPECTION HATCH

Mount the hatch lengthwise directly into the duct as shown in the instruction in the above images.

Make sure, that there are no sharp cutting edges on the edge of the opening.

Check the fire safety of the inspection hatch by fastening a drill screw into the holes in the hatch.

Always wear personal protective equipment suitable for the work during installation and maintenance of the air conditioning ducts components.

The products are type approved and have M1 cleanliness classification.

## OISOLERAD RENS- OCH INSPEKTIONS LUCKA

Montera luckan till ventilationskanalenrakt i längdriktningen, följ bifogade bildinstruktioner.

Säkerställ att hålets kanter inte är skarpa.

Säkerställ inspektionluckans brandsäkerhet genom att fästa en borrhuv i hål på luckans sida.

Använd alltid erfordelig säkerhetstrustning när du ska byta eller underhålla ventilationskanaldelar.

Produkterna är typgodkända och tillhör miljöklassen M1.



AIR GROUP OY  
Ruusulentie 3, 37830 AKAA  
+358 3 542 5761  
myynti@airgroup.fi