

Märgistuspost maakaablile ja kaablijaotuskappidele



Märgistustarvikud

Märgistustarvikud

Selge märgistus

25 aastat testitud vastupidavus Põhjamaade kliimas

Täielikult taaskasutatav

Valmistatud ilmastikukindlast plastist, hea mehaaniline tugevus

Ei ole vargusele atraktiivne ega juhi elektrit

Üldine

Online märgistuspostide kasutusala on maakaablite märgistamine ning kaablijaotuskappide tähistamine lumekoristuse ajal.

KMS-posti mõõtmed on 1200 x 50 x 25 mm ning see on kergelt kumer parima tugevuse tagamiseks.

KSS-posti mõõtmed on 1200 x 50 x 25 mm või 1500 x 50 x 25 mm.

Post on valmistatud ilmastikukindlast plastist ning selle mehaanilised omadused on head.

EBR-standardi kohaselt tuleb maakaablid alati tähistada siltidega piirkondades, kus on teed või raudteed, kui kaabli paigaldus ei ole muul viisil nähtav.

Kaablijaotuskappide juures peab olema takistustähis ehk märgistuspost kapi küljel.

Rootsi tehnilise uurimisinstituudi testide kohaselt on materjali ilmastikukindlus hea.

Paindetesti käigus allutati post vanandamiskambris tingimustele, mis vastavad 25 aasta kasutusele ja temperatuurile -20 °C.

Tugevuses nõrgenemist ei täheldatud, kuid materjal muutub aja jooksul ja külmas veidi jäigemaks.

Märgistuspost maakaablitele, KMS

Kaablite märgistuspostil on väljakeeratavad ankurdusjalad lihtsamaks paigaldamiseks.

Silt on valmistatud lakitud alumiiniumist ning sellel on siiditrükk, kuhu saab märkida kaabliga seotud andmed.

Postil on 18 cm laiune kollane tähelepanuvöö, mis tagab nähtavuse igast suunast.

Post tuleb paigaldada maasse umbes 1/3 pikkusest, et tagada piisav ankurdus vastavalt pinnase tingimustele.

Märgistuspost kaablijaotuskappidele, KSS

Kaablijaotuskapi posti ülaosas on 20 cm laiune helkurriba.

Postid tarnitakse nelja kuuskantkruviga (2 x M10 ja 2 x M8), millega need kinnitatakse kapi külge kas 50 cm või 70 cm vahega.

Post on varustatud sisemise metallprofiiliga, mis tagab tugeva konstruktsiooni.

Tootekoodid

SAP kood – ALP706

SAP kood – ALY076

SAP kood – ALP704