

Pikavalintaopas: Putkistojen ja sadevesijärjestelmien sulanapito

Raychem

Snro	Nimitys	Putkistojen Sulanapito 10W/m (+5 °C) putken päällä
0430955	ETL -10	Itsesäätyvä lämpökaapeli metritavarana. Hyväksytty juomavesikäyttöön.
0430991	JLP	Jatkos- ja loppupäätepakkaus.
1749000	ETL-GLAND-01	Paineläpivienni R20. Soveltuu käytettäväksi sekä ETL-10 kaapelin että FrostGuard kaapeleiden kanssa. Korvaa ETL-R20 tuotteen.



SÄHKÖSUOJAUS ETL -10:

Putken sisällä 10A max. 60 metriä
Putken päällä 10A max. 100 metriä

Snro	Nimitys	Snro	Nimitys
8169302	ETL FrostGuard 2 m	8169325	ETL FrostGuard 25 m
8169304	ETL FrostGuard 4 m	8171900	ETL FrostGuard 30 m
8169306	ETL FrostGuard 6 m	8171901	ETL FrostGuard 35 m
8169308	ETL FrostGuard 8 m	8171902	ETL FrostGuard 40 m
8169310	ETL FrostGuard 10 m	8171903	ETL FrostGuard 50 m
8169313	ETL FrostGuard 13 m	8171904	ETL FrostGuard 60 m
8169316	ETL FrostGuard 16 m	8171905	ETL FrostGuard 80 m*
8169319	ETL FrostGuard 19 m	8171906	ETL FrostGuard 100 m*
8169322	ETL FrostGuard 22 m	* Ei putken sisäpuoliseen asennukseen	



FrostGuard-ECO



ETL-10



FrostGuard

ETL FROSTGUARD:

- Putkien päälle ja sisälle. Juomavesi hyväksytty.
- Valmiiksi päätetty 2 m:n kylmäkaapelilla + pistotulppa.
- Paineläpivienni irtotavarana, asennetaan tarvittaessa jälkikäteen loppupäätteen yli.
- 10 W/m (+5 °C) putken päällä, 20 W/m (+5 °C) putken sisällä vedessä.

Snro	Nimitys	Putkistojen sulanapito, lisätarvikkeet
0431049	GT-66	Lämmönkestävä lasikuituteippi, 20 m, kiinnitys n. 30 cm:n välein
6000602	GS-54	Lämmönkestävä lasikuituteippi, 16 m, asennukset kylmissä olosuhteissa
0431047	ATE-180	Alumiiniteippi, 55 m/rulla, muoviputkille, asennetaan putken suuntaisesti
6415060	LAB-ETL-SF	Varoitustarra "Sähkölämmitys", 5 m:n välein eristeen pintaan ja muihin kriittisiin paikkoihin
2615401	FrostGuard-ECO	Pistotulpallinen termostaatti FrostGuard-kaapelille
2615473	AT-TS-13	Termostaatti anturilla, -5 °C–+15 °C, 16 A
8171095	Raystat V5	25A, ulkolämpötilaa/putkea mittaava, IP65, PASC, anturi 5 m (jatkettavissa 150 m), -40 –+90°C
0430993	T2jatko	Lämpö-lämpö jatko ETL-10 kaapelille, ei paineveteen



GT-66

GS-54

ATE-180

AT-TS-13

Raystat V5

Snro	Nimitys	Sadevesijärjestelmien sulanapito
0431183	WinterGard H622	Itsesäätyvä lämpökaapeli metritavarana, 240 m täysi kela
0431101	CCE-06-CR	Jatkos- ja loppupäätepakkaus
0431039	GM-RAKE	Vedonpoistin
0431038	GMK-RC	Kattopidike, 50 kpl/pakkaus
8169165	GM-SEAL-02	Liima, kattopidikkeen kiinnitykseen, 300 ml
0431121	TE-01-CR	T-haara (sis. 2 loppupäätettä)
0431144	CE20-01	Rasia- ja loppupäätepakkaus
0431071	S-06	Lämpö-lämpö jatko WinterGard H622 kaapelille, ei paineveteen
0431042	JB16-02	Rasia, IP65, sisältää riviliittimet
0431180	8BTV2-CT	Epäpuhtaat viemärit
0431188	CCE-04-CT	Jatkos- ja loppupäätepakkaus (8BTV2-CT)
0431047	ATE-180	Alumiiniteippi, 55 m/rulla, muoviputkille, asennetaan putken suuntaisesti
8171808	RIM-DrainTrace-KIT	RIM-DT-KIT -lämmityselementti on valmis pikalukittava yksikkö kattokaivojen (maks. Ø 355 mm) sulanapitoon. Pakkaus sis. 6 kpl 600mm RIM-C- kourupaneelia, keskirenkaan ja 16m GM-2XT itsesäätyvää lämpökaapelia 8m:n kylmäkaapelilla.
2615450	Elexant 650c-Modbus	Kosketusnäytöllinen ohjausyksikkö kahdelle erilliselle piirille. Varustettu RS485-portilla Modbus- tiedonsiirtoa varten kiinteistövalvontajärjestelmään. Anturit tilataan erikseen.
2615453	E650C-R	Kosteus- ja lämpötila-anturi, sadevesijärjestelmät, anturikaapelin pituus 6 m, jatkettavissa (4 x 1,5 mm ²) 125 m. Pakkaus sisältää E650-R-BRACKET-ZN kiinnikkeen.
2615457	PB-POWERBANK	Virtapankki Elexant 650c- ohjausyksikön asetusten säätöön jännitteettömänä ennen lopullista asennusta.



SÄHKÖSUOJAUS WINTERGARD H622:

10A max. 50 metriä
16A max. 80 metriä

SÄHKÖSUOJAUS 8BTV2-CT:

10A max. 40 metriä
16A max. 60 metriä

Snro	Nimitys
8169166	GM-CLIP-S
8169167	GM-CLIP-M
8169168	GM-CLIP-L
8169169	GM-Hanger



GM-CLIPS-S






GM-CLIPS-M



GM-CLIPS-L



GM-HANGER



Suomi

Puh. 0800 11 67 99

SalesFI@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat