

Lietošanas instrukcija ķīmiskajām vielām

ROCAL ACID PLUS un ROCAL ACID MULTI

ROCAL ACID PLUS un ROCAL ACID MULTI ir ķīmiskie līdzekļi kaļķakmens noņemšanai, kas paredzēti lietošanai ūdens sildīšanas sistēmās.

ROCAL ACID PLUS ir spēcīgāks līdzeklis, kas paredzēts tērauda un vara cauruļvadu sistēmām, kuras ir uzkrājis liels kaļķakmens apjoms. Šo līdzekli nedrīkst lietot sistēmās, kurās tiek sagatavots dzeramais ūdens.

ROCAL ACID MULTI ir maigāks līdzeklis, ko var lietot sistēmās, kas izgatavotas no vara, tērauda, alumīnija, nerūsējošā tērauda, misiņa un plastmasas. Šo līdzekli var lietot sistēmās, kas paredzētas dzeramajam ūdenim.

Ķīmisko līdzekļu lietošana:

1. Ķīmiskie līdzekļi tiek piegādāti koncentrāta veidā – tie ir jāatšķaida ar ūdeni. Koncentrācijai jābūt no 10 % līdz 30 % (1 l ķīmiskā līdzekļa un 9 l ūdens vai 3 l ķīmiskā līdzekļa un 7 l ūdens). 10 % koncentrāciju jāizmanto mazāk piesārņotās sistēmās, bet 30 % – ļoti netīrās sistēmās. Ja sistēma ir veca, koncentrācija jāsamazina.
2. Procesa sākumā ķīmiskās vielas ir sarkanā krāsā, tās ir izlietas, kad krāsa kļūst oranža.
 - a. Ja sākotnējā koncentrācija bija 30 %, ūdens ir jānomaina un process jāatkārto.
 - b. Ja sākotnējā koncentrācija bija 10 %, var pievienot papildu skābi. Nomainiet ūdeni, ja krāsa kļūst oranža.
3. Kad krāsa vairs nemainās, ķīmiskās vielas ir jāizlej.
4. Ielejiet sistēmā tīru ūdeni un pievienojiet tam 2–3 % neitralizācijas pulvera (200–300 g pulvera uz 10 l ūdens). Darbiniet sūkni 10–15 minūtes, lai neitralizētu sistēmu, un iztukšojiet sistēmu.