

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM203/6221/2005 1 (2)

Annettu: 30.8.2006

Voimassa: 29.8.2011

TUOTE

Oras Vienda 1750 amme- ja suihkuhana varustettuna kuparisilla liitäntäjohdoilla.

HAKIJA

Oras Oy, Rauma

VALMISTAJA

Oras Oy, Rauma

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen hanojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset käytettäväksi vesikalusteena.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Hanat kuuluvat paineryhmään 300 kPa, kun normivirtaama on 0,3 dm³/s ja äänitasoryhmään 1.

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet, jotka on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Rakennustekniikan välillä 24.8.1984 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi tai tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 30.8.2006 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 29.8.2011 asti.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 160 07
Telefax (09) 160 39680


www.ymparisto.fi

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

VTT:n raportti nro RTE1095/03 (20.3.2003)

Tulosryhmän päällikkö
Rakennusneuvos
Erkki Laitinen

Yli-insinööri

Timo Huhtaluoma
puh. 358 9 160 39666
fax 358 9 16039680
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus

TIEDOKSI

thu.epy.ym203-2005.doc

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Jukka Määttä
PL 1801, 02044 VTT