







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



∅ = 180 mm



HUOMI! SIIRREK UPS STAATISSELLE OHITUKSELLE ENNEN KYTKIMEN KÄYTTÖÄ.



SIZE A4 DATE 04.09.03 FILE: 1021163\_1  
 MAANSAHKÖ OY  
 DLARINLUOMA 12, 02200 ESPOO  
 P:09-88664700,F:09-88664798

EATON POWER QUALITY OY/1021163  
 OHITUSKESKUS PW9120/6000  
 CONSTRUCTION

DRAWN KW PAGE 1 / 2  
 CHKD. JT REV. B/08.11.2004  
 APPT. PR PROJ.NR.

MAANSAHKÖ OY EN60439  
 FINLAND INMÄRKA  
 MODEL 1021163 IP 44  
 SERIAL [XXXXXXXX] AMPS 32 A  
 VOLTS 230 50 HZ