

SUORITUSTASOILMOITUS
N:o. PM/FDMR-60/01/19/1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FDMR (01/19/1)

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Ilmanvaihtojärjestelmissä paloeristyksen rajakohdissa palo-osastoinnin ylläpitämiseksi ja tulipalon sattuessa poistumisteiden suojaamiseksi käytettävä laite.

3. Valmistaja:

**Mandík, a.s.,
Dobříšská 550
267 24 Hostomice
Czech Republic**

4. Valtuutettu edustaja:

**ETS NORD AS Suomen sivuliike
Pakkasraitti 4
04360 Tuusula**

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 1

6. a)

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 15650**

Ilmoitettu laitos: **NB No. 1391, PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, VAT No.: 60193174**

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto				Yhdenmukaistettu standardi
Nimelliset aktivointi olosuhteet/ herkkyys -anturin kantavuus -anturin reagointilämpötila	Läpäissyt				hEN 15650
Reagointi viive / (vasteaika) -sulkeutumisaika	Läpäissyt				
Toiminnallinen varmistus -toistokoe	Läpäissyt 50 toistolla ennen polttotestiä				
Palonkestävyys		Asennus kipsiseinään	Asennus kiviseinään	Asennus kiviaineiseen välipohjaan	
Tiiveys Eristävyys Savutiiveys	E EI EIS	EI 120 (ve ho i↔o) S EI 90 (ve ho i↔o) S EI 60 (ve ho i↔o) S	EI 120 (ve ho i↔o) S EI 90 (ve ho i↔o) S EI 60 (ve ho i↔o) S	EI 120 (ve ho i↔o) S EI 90 (ve ho i↔o) S EI 60 (ve ho i↔o) S	
Mekaaninen pysyvyys (Sis. E luokitukseen)	Läpäissyt				
Poikkileikkauksen pitävyys (Sis. E luokitukseen)	Läpäissyt				
Reagointi viiveen pitävyys -anturin reagointi lämpötilaan ja kantavuuteen	Läpäissyt				
Toiminnallinen kestävyys	Toimilaitteella 10 000 sykliä				
Korroosion kestävyys	Läpäissyt				

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Marcel Mandík
Hallituksen puheenjohtaja MANDÍK, a.s.

(nimi, tehtävä)

MANDÍK
MANDÍK, a.s.
267 24 Hostomice, Dobříšská 550
www.mandik.cz

Hostomice 4.2.2020

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)