



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(The undersigned, representing the following manufacturer)

El abajo firmante, en representación de:

IDE ELECTRIC, S.L.

Polígono Industrial Los Huertos, C/Leonardo da Vinci, nº 2
50800 ZUERA (ESPAÑA)

(Declares that the products:)

Declara que los productos:

(Mark) **Marca:** IDE

Referencia (References): GN252015, GN252515, GN302015, GN302515, GN302520, GN303015, GN303020, GN304015, GN304020, GN403015, GN403020, GN404015, GN404020, GN404025, GN406020, GN406025, GN406030, GN503015, GN503020, GN503025, GN504015, GN504020, GN504025, GN504030, GN505015, GN505020, GN505025, GN505030, GN507020, GN604015, GN604020, GN604025, GN604030, GN605015, GN605020, GN605025, GN605030, GN606020, GN606025, GN606030, GN606040, GN608030, GN705015, GN705020, GN705025, GN804020, GN804025, GN804030, GN806020, GN806025, GN806030, GN806040, GN808020, GN808025, GN808030, GN808040, GN8010030, GN1006025, GN1006030, GN1006040, GN1008025, GN1008030, GN1008040, GN10010030, GN1206025, GN1206030, GN1208030, GN1208040, GN1209030, GN12010030, GN12012025

(are in conformity with the provisions of the following EC directives)

Son conformes con las disposiciones de las directivas:

2014/35/EU

(Low voltage directive)

DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN

(and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied)

y que se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas referenciadas al reverso.

Zuera, January 3th, 2017

En Zuera, a 3 de enero de 2017

Raquel Montañés Abós: Apoderado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

(CE DECLARATION OF CONFORMITY)

(References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof)

Referencia de normas y/ o especificaciones técnicas para esta declaración de conformidad, o partes de la misma

(Harmonized standards)

- **Normas armonizadas**

IEC 61439-1	2011	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (on affected part)
UNE-EN 61439-1	2011	Conjuntos de aparamenta de baja tensión (en la parte que afecta)
EN 62208	2011	Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General requirements.
UNE-EN 62208	2012	Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales.
EN 50102	2002	Protection degree against external impacts provided to electrical equipment installed in metallic enclosures
UNE-EN 50102	2002	Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
IEC 60529	2001	Protection degree provided by enclosures (IP code)
UNE 20324	1993	Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

(Characteristics) Wall mounting metal cabinets.

- **Características: Armarios metálicos de fijación mural.**

NOTE: The above mentioned technical data is based on the use of the distribution board and its accessories supplied by IDE, assembled accordingly to our technical and instructions guidelines.

NOTA: Las características técnicas descritas anteriormente se cumplen con el empleo de los elementos del conjunto y de los accesorios suministrados por IDE, montados y ensamblados según las correspondientes guías técnicas y hojas de instrucciones

- **Grado de protección IP 66**
Degree of protection: IP 66
- **Resistencia al impacto IK 09**
Resistance to impact IK 09
- **Tensión máxima de empleo 1000 V**
Maximum operational voltage 1000 V.
- **Material: CHAPA laminada en frío**
EN10130+A1-DC-A-m
- **Recubrimiento: Pintura poliéster**
RAL 7035, 80-120 µ
Coating: Polyester Paint RAL 7035, 80-120 µ

Resistencia a la corrosión. Según Norma
UNE-EN 62208 Apartado 9.12.1 b) Envolventes
previstas para instalación en exterior. Clasificación.
C4-M según Método de ensayo CEI 60068-2-11
Resistance to corrosion. According to standard EN
62208 9.12.1 Clause b) Outdoor enclosures.
Classification C4-M according to CEI 60068-2-11.