

**ASENNUSOHJE**

- Kattamattomaan ulkotilaan suosittelemme lisävarusteena saatavaa VOIMA suojakattoa, joka kiinnitetään keskuksen ylälistaan keskuksen seinälle kiinnittämisen yhteydessä.
- Kiinnitä keskus seinälle. Kiinnityslistojen reiät ja hahlot ovat Ø7mm.
- Avaa kojetilän ovi ja irrota ruuvikiinnitteinen kosketussuoja.
- Avaa pistorasialevyn kiinnitysruuvit ja käännä pistorasiat ja suojalaitteet pois syöttöliittimien edestä.
- Kytke kaapelit. HUOM! N ja PE piirejä ei ole yhdistetty.
- Tarkasta sähköliitännät ja suorita niiden jälkikiristys
- Kaikkien pistorasioiden ja kiinteiden lähtöjen silmämääräinen tarkastus
- Komponenttien ja kaapeleiden silmämääräinen tarkastus, tunnustele, että kaapelit ovat kiinni
- Tarkista keskus mahdollisten vaurioiden varalta ja tarvittaessa ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan
- Kiinnitä pistorasialevy ja kosketussuoja ruuvein.
- Käännä johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojat ja pääkytkin asentoon 1.
- Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

**HUOLTO-OHJE**

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein. Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1. Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla. Ennen pyyhkimistä, käännä pääkytkin asentoon 0.

**EU - VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS**

Sisäisellä laatuvalvonnalla on varmistettu, että tässä eritelty laite vastaa nykyisten direktiivien ja standardien vaatimuksia.

**Valmistaja:** Vohek Oy  
**Osoite:** Pääskykalliontie 4, 21420 LIETO  
**Tuote:** Pistorasiakeskus  
**Tyyppi:** VOIMA -sarja

**Direktiivi:** Pienjännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EU  
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMCD), 2014/30/EU

**Standardi:** SFS - EN 61439-1:2011  
SFS - EN 61439-3:2012

**Tyypitestaus (TTA) Fimkon sertifikaatti FI 30218**

**Päiväys:** 12.02.2020

**Allekirjoitus:** *Sören Sjöo*

Sören Sjöo  
Toimitusjohtaja

**TESTATTUA TURVALLISUUTTA**

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyypitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

www.vohek.fi

