




AkkuParkki 3V12K



Keskuksen mitoitusvirta	InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Mitoitettu katkaisuvirta	Icn 10kA (vakiona)
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuojaja	A- tyyppi
Paino	n.10kg
Kansien väri	RAL 7047
Korroosioluokka	C3
Materiaali	Kuumasinkitty teräs

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
AkkuParkki 3V12K	34 347 85	2x50mm ² Al/Cu	12	-	-	-	3	21
SUOJAKATTO	34 347 67	Lisävaruste ulkoasennukseen						

Muutokset mahdollisia suojalaitteiden, syöttöliittimien ja läpivientien osalta jo tehtaalla. Kysy lisää myyjältäsi.



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.

CE
EN 61439-3

