

Valaisintyyppi: Cap LUX 65 on 1-puolinen, jatkuva- tai virtakatkostoiminen turvalaisin, joka on varustettu superkondensaattorilla ja energiatehokkaalla LED-valonlähteellä. Alhaiset valaisimen käyttö- ja ylläpitokulut, 10 vuoden toimintatakuu, laaja käyttölämpötila-alue, korkea IP-luokka ja 26 metrin havaintoetäisyys tekee siitä sopivan useimpiin ympäristöihin, kuten pysäköintitalot, verstaas- ja varastotilat jne.

Ominaisuudet: Cap LUX 65 -valaisimessa on valkoinen runko ja läpinäkyvä polykarbonaattikupu. Valaisimessa on sisäänrakennettu elektroniikka esiohjelmoiduilla automaattisilla toimintotesteillä vakaan ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Kondensaattorikäyttö antaa ainutlaatuiset mahdollisuudet vaativissa olosuhteissa, koska sitä voidaan käyttää -40° ... +65°C ympäristölämpötiloissa. Kotelointiluokka: IP65, Luokka II. Valoteho, verkko: 210 lm/ kond. käyttö: 80 lm. Valaisin on täysin halogeenivapaa.

Asennus: Valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon. Ruuvit ja tiivistystulppa kotelointiluokalle IP65 sisältyy toimitukseen. Kaksipuoliselle valaisimelle tilataan kaksipuolinen kupu erikseen, katso lisävarusteet. Valaisin on läpikytkettävissä ja helppo asentaa pikaliitännän ansiosta. Opastesarja nuoli oikealle, nuoli vasemmalle ja nuoli alas 26 metrin havaintoetäisyydellä, sisältyy toimitukseen.

Jatkuvatoiminen / virtakatkos



Snro	Valonlähde	Havainto- etäisyys	Varakäyttö	Toiminta- aika	Paino
4226251	LED	26 metriä	Kondensaattori	1 h	1 kg

Lisävarusteet:




Opastesarja
Nuoli vasemmalle:
4226261
Nuoli oikealle:
4226262
Nuoli alas: 4226263



Opastesarja,
pyörätuoli
Nuoli vasemmalle:
4226264
Nuoli oikealle:
4226265
Nuoli alas: 4226266



Kaksipuolinen kupu
4226267



Pallusuoja
4226268



Asennusetäisyys eri asennuskorkeuksille poistumisteillä vähintään 1 luksille.

Asennuskorkeus	Asennustapa	Asennusetäisyys
A) Kattoon: 2.5 m	I → I	6.0 m
B) Kattoon: 3.0 m	I → I	6.5 m



Cap LUX autotestissä on seuraavat toiminnot:

Toimintatesti: valaisimen normaalin toiminnan tarkistus suoritetaan 15 päivän välein. Kondensaattorin kapasiteettitesti suoritetaan joka 6. kuukausi. Käyttö/vikailmoitus kiinteällä tai vilkkuvalolla, katso alla:

			Normaali tila
			Lataus käynnissä (vihreä vilkkuu)
			Ei syöttöä, tarkasta verkkojännite
			Kapasiteettitesti käynnissä (keltainen vilkkuu)
			Vika kondensaattorissa
			Valonlähteen testi (punainen vilkkuu)
			Vika valonlähteessä
			Vika kondensaattorissa ja valonlähteessä
			Ei syöttöä ja vika kondensaattorissa
			Ei syöttöä ja vika valonlähteessä
			Ei syöttöä, vika kondensaattorissa ja vika valonlähteessä



KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso www.kamic.fi