

Päivämäärä: 2025-09-02
Rev.: 1
Sivu: 1 / 1

Nro 50000–Firebreather-Cavity-Barrier

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnus	Firebreather Cavity Barrier
2. Käyttötarkoitus	Tulipalotilanteessa vaahtoavat tuotteet palon eristämiseen ja palon pidättämiseen (IU 1.0).
3. Valmistaja	Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Järjestelmä suoritusason arviointia ja tarkastusta varten	System 1
5. Arviointiperusta	EAD 350005-00-1104
6. Eurooppalainen tekninen arviointi	ETA-25/0626: 20.8.2025
7. Tekninen arviointilaitos	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Ilmoitettu laitos	0761
9. Todettu suorituskyky	

Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyky	Tekniset määrittelyt
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)		EAD 350005-00-1104
NPD	NPD	
Palontorjunta (BWR 2)		
Palamiskäyttäytyminen	Luokka E (DIN 13501-1)	
Palonkestävyysluokka maksimi (DIN EN 13501-2)	NPD	
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)		
Ilmanläpäisevyys	NPD	
Vedenläpäisevyys	NPD	
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö	Ei vaarallisia aineita	
Turvallisuus ja esteettömyys (BWR 4)		
Kestävyys iskuja / liikettä vastaan	NPD	
Tahtautuvuus	NPD	
Kestävyys ja tarkoitukseensojivuus	Käyttöluokka, tyyppi X	
Äänieristys (BWR 5)		
Ilmamelun torjunta	NPD	
Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)		
Lämpöeristystekniset ominaisuudet	NPD	
Höyrynläpäisykerroin μ	NPD	
Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)		
NPD	NPD	

Suoritusasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritusasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Seevetal 02.09.2025

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:



i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management	Technical Documentation

Valmistajan antamia käyttöä ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tämä suoritusasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.flamro.com