


Lämpimän käyttöveden saattolämmitys

KBL-10




Nippusiteet

- Yksi 100 kpl pakkaus riittää n. 30 m putkelle
- Pituus: 370 mm
- Lämpötilan ja UV-säteilyn kestävä
- Osanumero: 102823-000

Käytä muoviputkiin ATE-180

GT-66



Lämmönkestävää lasikuituteippiä

- 20 m rulla riittää n. 20 m putkeen
- SSTL:n nro: 0431049

Käytä muoviputkiin ATE-180


GS-54



Lasikuitukangasteippi kaapelin kiinnittämiseksi putkelle

- Ruostumattomille teräsputkille kaikkiin asennuksiin.
- alle 4.4 °C
- 16 m per rulla, leveys 12 mm
- SSTL:n nro 6000602

ATE-180




Alumiiniteippi

- Korkein käyttölämpötila 150°C
- 55 m rulla riittää n. 50 m putkeen
- SSTL:n nro: 0431047

Muoviputket: lämpökaapeli pitää peittää alumiiniteipillä koko pituudeltaan.

IEK-20-M (HWAT-L, -M) /IEK-25-04 (HWAT-R)



Eristeen läpivientipakkaus

- Lämpökaapelin asennus pellitykseen
- Sisältää: metallikiinnikkeet, tiivistysholkki ja liittostiiviste
- SSTL:n nro 0431146

LAB-ETL-SF



Varoitustarra

- Kiinnitetään 5 m välein eristeen pintaan.
- SSTL:n nro: 6415060

10. Yleiset asennusohjeet

Katso sivu 14