

TUOTESERTIFIKAATTI

Tämä tuotesertifikaatti todistaa, että Onnline POH on sama tuote kuin Haltonin valmistama PTS (Ilmavirran sulku-, säätöpelti).



Esittely ja tekninen määrittely:

- Kotelon vuotoluokitus EN 1751, luokka C
- Sulkupellin tiiviysluokka: standardi EN 1751, luokka 4
- Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen tarkoitettu laite
- Säätöasennon osoitin näyttää oikean säätöläpän asennon
- Lähtö- ja tulokauluksessa on kanavatiivisteet

Declaration by Halton Oy

Haltonintie 1-3, 47400 KAUSALA, Finland

Mikko Pulkkinen
Manager, Air flow management

Tuotekuvaus:

Haltonilla valmistettu PTS ilmavirran säätöön, kanaviston tasapainotukseen tarkoitettu säätö- / sulku-pelti. Haltonilla on ISO 9001:2000 laatu ja ISO 14001 ympäristösertifikaatit. Sertifikaatit kattavat ilmastointiin tarkoitettujen järjestelmien ja laitteiden markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen ja tuotannon. Sertifikaatit varmistavat korkean ja tasalaatuisten tuotteiden valmistamisen samalla ympäristöä säästään.

HUOM! asennuksessa huomioitavaa:

Säädin kiinnitetään kanavaan esimerkiksi niiteillä. Varmista, että niitit eivät häiritse laitteen toimintaa. Niittien etäisyyden kanavan päästä tulee olla vähintään 10 mm.

Ulkopuoliset kanavatiivisteet takaavat ilmatiiviin liitoksen, kun säätölaite on ensin kiinnitetty kanavaan mekaanisesti niiteillä tai ruuveilla.

Jos käytetään sähköistä toimilaitetta, tulee se kytkeä virransyöttöön ja ohjaussignaalihohtimiin toimilaittevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti.