

FDC

Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin



- CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan.
- Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen väliin kiviaineisiin seiniin tai kevytrakenteisiin kipsiseiniin, joiden paloluokitus EIS 120.
- Toimitetaan valmiina asennettavaksi kaikkiin seinämateriaaleihin - asennuskehys sisältyy vakiotoimitukseen.
- Valmistuksessa noudatetaan ISO 9001 -laatuja järjestelmää.
- Ulkopuolisesta laadunvalvonnasta vastaa VTT.
- Asennetaan pyöreisiin kanaviin, joiden läpimitta on 160...500 mm.
- Kaksitoiminen tiiviste varmistaa läppien tiivyyden palopellin ollessa suljettuna ennen paloa ja palon aikana.
- Palopellin vaippa täyttää standardin EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset.
- Savupelti täyttää standardin EN 1366-2 mukaisen savupellille asetetun tiiviysvaatimuksen S
- Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine on 3100 Pa.
- Palopellille on tehty sulkeutumiskokeet 15 m/s kanavanopeudella.

Tuotemallit ja lisävarusteet

- Malleissa on joko manuaalinen tai sähköinen toimilaite.