


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Pääpotentiaalin tasaus MK 1 | | |

| | |
|---|---|
| Laji | MITTAUSKESKUS |
| Tyyppi | MCS2M8K18JTM |
| Sähkö nro | 3412932 |
| $I_n$ 80A | $U_n$ 400V |
| $P_l$ = kW | $P_h$ = kW |
| Kotelointi | IP 34 |

| N:o | Nimitys kW | A/A | mm² |
|---|---|---|---|
| | Syöttöliittimet Al/Cu 25–120 mm² | | |
| 0 | KYTKINVAROKE OS 125 | /125 | / |
| | | | |
| | TARIFFIN OHJAUS | B 10 A | |
| | KELLOKYTKIN | | |
| | | | |
| X2 | Ohjausriviliittimet | | |
| | KOJEVASTAKE 3x63A+N+PE | | |
| | I = VERKKO | | |
| | II = VARASYÖTTÖ | | |
| | | | |
| 1 | | /63 | |
| | | | |
| 2 | | /63 | |
| | | | |
| 3 | | /63 | |
| | | | |
| 4 | | /63 | |
| | | | |
| 5 | | /63 | |
| | | | |
| 6 | | /63 | |

| KESKUKSEN MITAT | | |
|---|---|---|
| Leveys : | 600 | mm |
| Korkeus: | 2060 | mm |
| Syvyys : | 260 | mm |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työ nro | Ark. koodi 31 MFC 772–01 | KESKUS | MK 1 | Työpiir: | |
| Pvm. 12.04.2005 | Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. | |
| | | Rakennuskohde | | Tall.koodi | 3412932–K |
| | | | | Lehti 01 | Lehdestä 02 |
| | | | | Piirustus nro | 772 |