PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pääpotentiaalin tasaus MK 1 | | |

| | |
|---|---|
| Laji | MITTAUSKESKUS |
| Tyyppi | YM5T44S |
| Sähkö nro | 3310222 |
| $I_n$ 50A | $U_n$ 400V |
| $P_l$ = kW | $P_h$ = kW |
| Kotelointi | IP 20C |




| N:o | Nimitys kW | A/A | mm² | Liitin nro: N | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Syöttöliittimet Al 50 / Cu 35 mm² | | | | |
| 0 | Päävarokkeet | A/63 | | | |
| 0 | Pääkytkin | | | | |
| | TARIFFIN OHJAUS | B 10 A | | | |
| | KELLOKYTKIN | | | | |
| | Tilavaraus ABB ylijännitesuojille OVRT23L40275P | | | | |
| 1F1 | ohjaus | B 10 A | | | |
| 1F2 | | B 10 A | | | |
| 1F3 | | B 10 A | | | |
| 2F1 | | B 10 A | | | |
| 2F2 | | B 10 A | | | |
| 2F3 | | B 10 A | | | |
| 3F1 | | B 10 A | | | |
| 3F2 | | B 10 A | | | |
| 3F3 | | B 10 A | | | |
| 4F1 | | B 10 A | | | |
| 4F2 | | B 10 A | | | |
| 4F3 | | B 10 A | | | |
| 5F1 | | C 10 A | | | |
| 5F2 | | C 10 A | | | |
| 5F3 | | C 10 A | | | |
| 6F1 | | B 10 A | | | |
| 6F2 | | B 10 A | | | |
| 6F3 | | B 10 A | | | |
| 7F1 | | B 16 A | | | |
| 7F2 | | B 16 A | | | |
| 7F3 | | B 16 A | | | |
| 8F1 | | B 16 A | | | |
| 8F2 | | B 16 A | | | |
| 8F3 | | B 16 A | | | |
| 9F1 | | C 16 A | | | |
| 9F2 | | C 16 A | | | |
| 9F3 | | C 16 A | | | |
| 10F1 | | | | | |
| 10F2 | | | | | |
| 10F3 | | | | | |
| S1 | Kytkin 0–A–I | | | | |
| F1 | | | | | |
| F2 | LV–varaaja (tilavaraus) | | | | |
| F3 | | | | | |
| 14F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | |
| 14F1 | | C 16 A | | | |
| 14F2 | | C 16 A | | | |
| 14F3 | | C 10 A | | | |

| KESKUKSEN VARATILAT |
|---|
| Yhteensä 47 mod. |

| KESKUKSEN MITAT | |
|---|---|
| Leveys : | 550 mm |
| Korkeus: | 1350 mm |
| Syvyys : | 112 mm |

YLÄPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC–16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10–20mm+1x10–30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
1xMC–16 kääntömultilaippa seuraaville kaapeleille, 15x10–20mm+1x10–30mm.
2x26mm+19x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot








| Työ nro | Ark. koodi | 31 MFC1022–01 | | | KESKUS | MK 1 | Työpiir: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pvm. 29.01.2009 | Suunn. PP | Tark. HJ | Hyv. ABB | | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. |
| ABB | | | | | Rakennuskohde | | Tall.koodi 3310222–K |
| | | | | | | | Lehti 01 Lehdestä 03 |
| | | | | | | | Piirustus nro 1022 |

PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pääpotentiaalin tasaus MK 1 | | |

| | |
|---|---|
| Laji | RYHMÄKESKUS |
| Tyyppi | YM5T44S |
| Sähkö nro | 3310222 |
| $I_n$ 50A | $U_n$ 400V |
| $P_l$ = kW | $P_h$ = kW |
| Kotelointi | IP 20C |

L1,L2,L3,N,PE 50A

Liitin nro:

| N:o | Nimitys | kW | A/A | mm² | N | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | | |
| 15F1 | | | C 10 A | | | |
| 15F2 | | | C 10 A | | | |
| 15F3 | | | C 10 A | | | |
| 16F1 | | | C 10 A | | | |
| 16F2 | | | C 16 A | | | |
| 16F3 | | | C 16 A | | | |
| 17F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | | |
| 17F1 | | | C 10 A | | | |
| 17F2 | | | C 10 A | | | |
| 17F3 | | | C 10 A | | | |
| 18F1 | | | C 10 A | | | |
| 18F2 | | | C 16 A | | | |
| 18F3 | | | C 16 A | | | |
| 17F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | | |
| 19F1 | | | C 10 A | | | |
| 19F1.2 | | | C 16 A | | | |

Irsd
N

Irsd
N

Irsd

| KESKUKSEN VARATILAT |
|---|
| Yhteensä 47 mod. |

| KESKUKSEN MITAT | |
|---|---|
| Leveys : | 550 mm |
| Korkeus: | 1350 mm |
| Syvyys : | 112 mm |

YLÄPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
1xMC-16 kääntömultilaippa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+19x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työ nro | Ark. koodi 31 MFC1022-02 | KESKUS | MK 1 | Työpiir: | |
| Pvm. 29.01.2009 | Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. | |
| | | Rakennuskohde | | Tall.koodi | 3310222-K |
| | | | | Lehti 02 | Lehdestä 03 |
| | | | | Piirustus nro | 1022 |

ABB