Auto– ja moottorikorjaamon, pysäköintitilan ja autotallin
HIEKAN– JA LIETTEENEROTIN

HEK® 40 LK



Huom! Valun aikana suositellaan pitämään lattiakaivon kansi paikalleen asennettuna.

Huom! Jos kuvaan tehty muutoksia merkitse rasti (x) ruutuun ☐
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

Viemärin korkeusilmoituksen n:o _____ mm

Huomautukset: _____ mm



Paino 40 kg

4	PE –muovirunko	PEM	ø660, H=465 mm	1
3	Lietetilavuus (20 l/autopaikka)		40 l	
2	Lähtöyhde	PVC	D110	1
	Kääntämällä kulmayhde alas ja poistamalla tulppa saadaan hiekan–erottimesta vesilukollinen lattiakaivo.			
1	Sadevesikansi ø600, 5 tn		LVI–koodi: 3322 070	1

LVI–koodi:	Piirustuksen sisältö:			Piirustuslaji:	
3632 302	HEK 40LK hiekan– ja lietteenerotin			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Tark.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
		ML 14.03.02	01–A–B01as	14.03.02	

Labko
www.labko.fi
OY LABKO AB
Säiliöt
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINLAND
puh. 03–2855111, fax. 03–2855300

Rakennus kohde: