

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-IT.ПБ49.В.00353**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1371055**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **La Triveneta Cavi s.p.a.**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Адрес: **Via Orna, 35, 36040, Brendola (VI), Italy,**
Телефон **+390444705200**, Факс: **+390444705300**, E-mail: **info@latrivenetacavi.com**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **La Triveneta Cavi s.p.a.**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Адрес: **Via Orna, 35, 36040, Brendola (VI), Italy,**
Телефон **+390444705200**, Факс: **+390444705300**, E-mail: **info@latrivenetacavi.com**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрооборудования ООО «ЭЛМАШ»

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Адрес: **141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29,**

тел. (факс) **+74957812587 (88)**, ОГРН **1105047004226**, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 выдан **25.08.2010**

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Электрические провода для нестационарной прокладки на напряжение 300/500В марки:

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

H05Z-K, H05V2-K, H05V-K, H05Z1-K;
на напряжение 450/750В: H07Z-K, H07V2-K,
H07V-K, H07Z1-K. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

35 5100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), (см. Приложение – бланк № 0434101)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49 950 0

Показатели пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: пункт 5.2. – предел распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест" (ТРПБ.RU.ИН83) № 39-П от 20.06.2013г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

акт анализа состояния производства № ПБ-85/2013 от 12.02.2013г. ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № ТРПБ.RU.ПБ49)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **11.07.2013** по **11.07.2018**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р. Ю. Аминев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ49.В.00353**

(обязательная сертификация)

ТР **0434101**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.007.14-75	Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности.	пункт 2
ГОСТ Р 53315-2009 с изменением № 1	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.	пункт 5.2. – предел распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1.
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешиванием газов	в целом
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц	в целом



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Р. Ю. Аминев