

Täyttöpumppaamot

JTR100NIRA

JTR100

onninen

VALMIIT TÄYTTÖPUMPPAAMOT 100 LITRAN VARASTOSÄILIÖLLÄ

Käyttövalmiit täyttöpumppaamot ilmatiiviillä 100 litran täyttonesteen varastosäiliöllä (esim. vesiglykoli seokset), kaikki läpiviennit on tiivistetty. Täyttöpumppaamon kannessa on aina asennettuna 1kpl läpivientikumi läpivientikalvolla max. 28 CU-putki, tämä ylimääräinen läpivienti on tarkoitettu esim. varoventtiilin purkuputkea varten (ei tarvitse työmaalla porailla säiliöön reikiä = ei roskaa täytösäiliöön). Pumppaamon käyttöetuinä on mm. säiliössä seisovan täyttonesteen käyttöiän pituus sekä käytön/täytön helppous. Pumppaamoiden takuu 1 vuosi.



JTR100 WILO WJ-202-X-EM pumpulla

KÄYTTÖOHJE: (JTR100) Täytä pumpu ja imuputkisto pumpattavalla nesteellä pumpun täyttöaukosta (pumpupesässä 14 mm proppu) > käynnistä pumpu ja täytä verkosto. (HUOM. tämä toimenpide tulee suorittaa aina ennen pumpun käynnistämistä). Kun haluttu painetaso on saavutettu pysäytä pumpu ja sulje sulkuventtiili, laske paine pois pumpusta > tyhjennysventtiilistä. Pumpua ei saa jättää jatkuvan paineen alaiseksi.

JTR100NIRA

NIRA 6B käsipumppu on integroitu imuputkistoiheen rotaatiovalettuun muovisäiliöön. Putkisto sisältää imuputken pohjaventtiilillä.

KÄYTTÖOHJE: NIRA 6B pumpu on itseimevä, joten se ei tarvitse esitäyttöä.

TEKNISET TIEDOT

LVI	SAP	Tuote	Säilön koko	Leveys	Syvyys	Korkeus	Paino	Liitäntä yhde
4998400	AMI618	JTR100	100 litraa	450 mm	450 mm	1110 mm	16,7 kg	1/2" SK
4998401	AMI619	JTR100NIRA	100 litraa	450 mm	450 mm	1200 mm	9,7 kg	1" SK