

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

NINGBO HONGYI ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO., LTD
Guan Haiwei Industrial Zone,
East Area, Guan Haiwei Town
315314 Cixi City, Ningbo City
Zhejiang China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2016-01

DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2017-09

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

DIN VDE 0620-2-1/A1 (VDE 0620-2-1/A1):2023-09

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*


T. Stenger

Aktenzeichen: 5000767-1560-0003 / 311013

File ref.:

Ausweis-Nr. 40007870

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-09-25

(letzte Änderung / *updated* 2024-05-08)

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

NINGBO HONGYI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, Guan Haiwei Industrial Zone,, East Area, Guan Haiwei Town, 315314 CIXI CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000767-1560-0003 / 311013 / TL3 / SHA

letzte Änderung / *updated*

2024-05-08

Datum / *Date*

2003-09-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007870.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007870.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt **Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded**

Typ(en) / *Type(s)*

GEP-003

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
2-pole with two earthing contact systems

Bauart
Kind of construction

DIN 49441-2-AR2

Schutzart
Degree of protection

IP 44

Produktinformation
Product information

siehe Anlagen Nr.: 700, 800, 850 und 900 vom 2024-05-08
see Appendix No.: 700, 800, 850 and 900 dated 2024-05-08

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40007870

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

NINGBO HONGYI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, Guan Haiwei Industrial Zone,, East Area, Guan Haiwei Town, 315314 CIXI CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000767-1560-0003 / 311013 / TL3 / SHA

letzte Änderung / *updated*

2024-05-08

Datum / *Date*

2003-09-25

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007870.

This supplement is part of the Certificate No. 40007870.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt **Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded**

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30012314

NINGBO HONGYI ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO., LTD
Guan Haiwei Industrial Zone,
East Area, Guan Haiwei Town
315314 CIXI CITY, NINGBO CITY
Zhejiang
CHINA

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

NINGBO HONGYI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, Guan Haiwei Industrial Zone,, East Area, Guan Haiwei Town, 315314 CIXI CITY, NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5000767-1560-0003 / 311013 / TL3 / SHA

letzte Änderung / updated

2024-05-08

Datum / Date

2003-09-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40007870.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40007870.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.